

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3663858
ANÀLISI NÚM.: 7525584
MOSTRA PRESA PER: Laboratori MINA (P17PN200)
CLIENT: MPATSA (Can Parellada Stripping)
DOMICILI: C/ Societat 26
POBLACIÓ: 08221 Terrassa
DENOMINACIÓ MOSTRA: CPST DC/1.Dipòsit Capçalera / Industrial
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), contenint aigua de consum
DATA DE PRESA: 25/07/2023 10:20
DATA RECEPCIÓ: 25/07/2023
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 28/08/2023

Anàlisi realitzat per MINA, Serveis d'Aigua, C/ del Nord, 88 - 08221 TERRASSA - Tel. 93 736 28 31:
 Data inici anàlisi 25/07/2023.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Activitat Alfa Total	Laboratori extern (1)	0.1	0.14	Bq/L
Activitat Beta resta	Laboratori extern (1)	1	0.24	Bq/L
Dosi indicativa estimada	Laboratori extern (1)	0.1	< 0.10	mSv/año

OBSERVACIONS

(1) Paràmetre realitzat a laboratori extern.

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.
 El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprobat en Laboratori MINA per Tècnic Superior: Tilde Herreros, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a Terrassa, 28 d'agost de 2023

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS	
INFORME NÚM.:	3709471
ANÀLISI NÚM.:	7607882
MOSTRA PRESA PER:	Laboratori MINA (P17PN200)
CLIENT:	MPATSA (CAN PARELLADA STRIPPING)
DOMICILI:	C/ Colom davant del nº 511
POBLACIÓ:	08228-Terrassa
DENOMINACIÓ MOSTRA:	CPST DC/1.Dipòsit Capçalera / Industrial
DESCRIPCIÓ MOSTRA:	Envàs de plàstic de 10 L(1), contenint aigua de consum
DATA DE PRESA:	7/09/2023 10:45
DATA RECEPCIÓ:	7/09/2023
DATA FINALITZACIÓ:	20/10/2023

Anàlisi realitzat per MINA, Serveis d'Aigua, C/ del Nord, 88 - 08221 TERRASSA - Tel. 93 736 28 31:
Data inici anàlisi 7/09/2023.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Dosi indicativa calculada	Laboratori extern (1)	0.1	<0,10	mSv/año
Plom 210	Laboratori extern (1)		<0,020	Bq/L
Poloni 210	Laboratori extern (1)		<0,001	Bq/L
Ràdi 226	Laboratori extern (1)		0.02	Bq/L
Ràdio 228	Laboratori extern (1)		<0,020	Bq/L
Urani 234	Laboratori extern (1)		0.06	Bq/L
Urani 238	Laboratori extern (1)		0.03	Bq/L

OBSERVACIONS
(1) Paràmetre realitzat a laboratori extern.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprobat en Laboratori MINA per Tècnic Superior: Tilde Herreros, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a Terrassa, 20 d'octubre de 2023