

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3913042

ANÀLISI NÚM.: 7887788

MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Can Parellada Stripping Industrial Terrassa)

DOMICILI: Plaça Jaume Jover,1

POBLACIÓ: 08223-Terrassa

DENOMINACIÓ MOSTRA: T-1913/24 CPSTX/I2.Can Parell. Stripping Terrassa-Xarxa/Industrial Apol·lo / Hércules

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Tub estèril 50mL (HNO3)(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 17/05/2024

DATA FINALITZACIÓ: 7/06/2024

Anàlisi realitzat per LABORATORI DR OLIVER RODÉS. S.A.U Assaigs coberts per l'acreditació ENAC Núm. 251/LE510 c/ Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Data inici anàlisi 17/05/2024.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters Físico-Químics				
Duresa	ICPMS A-D-PE-0026	500	444.1 ± 10%	mg CaCO ₃ /L
Calci	ICPMS A-D-PE-0026	100	125.6 ± 13%	mg/L
Magnesi	ICPMS A-D-PE-0026	30	31.6 ± 13%	mg/L
Cations Majoritaris				
Potassi	ICPMS A-D-PE-0026	10	6.3 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 16/05/2024

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Laboratorio Oliver Rodés per Tècnic Superior: Marta Pedemonte Almirall, Director Tècnic: Marta Pedemonte Almirall.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 7 de juny de 2024