

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4621085

ANÀLISI NÚM.: 8902604

MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Llobregat)

DOMICILI: Zona Subministrament Llobregat

POBLACIÓ: 08221 - Terrassa

DENOMINACIÓ MOSTRA: T-0701/26 LLT XCC/1. Llobregat Terrassa-Xarxa Control Continu/Gripia Salou, 2

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), Tub estèril 15 mL(1), Vial de cromatografia 50 mL(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 6/03/2026

DATA FINALITZACIÓ: 31/03/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA, S.A.U. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70:

Data inici anàlisi 7/03/2026.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Activitat Alfa Total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	0.1	0.06±0.04	Bq/L
Activitat Beta resta	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	1.0	0.08±0.04	Bq/L
Activitat Beta total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux		0.59±0.04	Bq/L
Dosi indicativa estimada	A-BV-PE-0047 Dosi indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Radó	A-BV-PE-0077 C.L	500	<10.0	Bq/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 6/03/2026

OBSERVACIONS

Radón 222 AMD=2.524Bq/L

Actividad Alfa total AMD=0.000153Bq/L

Actividad Beta resto AMD=0.0010503Bq/L

Actividad Beta total AMD=0.0010503Bq/L

Límit de detecció = AMD.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Víctor Beano Cuenca, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a ALICANTE, 31 de març de 2026