

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4629691

ANÀLISI NÚM.: 8901441

MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Can Parellada Residencial)

DOMICILI: Zona Subministrament Can Parellada

POBLACIÓ: 08221-Terrassa

DENOMINACIÓ MOSTRA: T-0821/26 CPT XCC/1.Can Parellada Terrassa-Xarxa Control Contínuo Residencial. Líbia amb Marroc.

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), Tub estèril 15 mL(1), Vial de cromatografia 50 mL(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 16/03/2026

DATA FINALITZACIÓ: 9/04/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA, S.A.U. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70:

Data inici anàlisi 17/03/2026.

| PARÀMETRES | MÈTODES | RD 3/2023 | RESULTATS | UNITATS |
|--------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| Radiactivitat | | | | |
| Activitat Alfa Total | A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux | 0.1 | 0.08±0.03 | Bq/L |
| Activitat Beta resta | A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux | 1.0 | 0.14±0.03 | Bq/L |
| Activitat Beta total | A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux | | 0.38±0.03 | Bq/L |
| Dosi indicativa estimada | A-BV-PE-0047 Dosi indicativa total | 0.10 | < 0.10 | mSv/año |
| Radó | A-BV-PE-0077 C.L | 500 | <10.0 | Bq/L |

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 16/03/2026

OBSERVACIONS

Radón 222 AMD=0.332Bq/L

Actividad Alfa total AMD=0.000159Bq/L

Actividad Beta resto AMD=0.0016476Bq/L

Actividad Beta total AMD=0.0016476Bq/L

Límit de detecció = AMD.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Mercedes Berjano Guillán, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a ALICANTE, 9 d'abril de 2026