

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS**INFORME NÚM.:** 4662990**ANÀLISI NÚM.:** 9572296**MOSTRA REMESA PER:** TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Can Parellada Residencial)**DOMICILI:** Zona Subministrament Can Parellada**POBLACIÓ:** 08221-Terrassa**# DENOMINACIÓ MOSTRA:** T-1375/26 CPT XCC/1.Can Parellada Terrassa-Xarxa Control Contínuo Residencial. Líbia amb Marroc.**DESCRIPCIÓ MOSTRA:** Tub 50mL (HNO₃)(1), contenint aigua de consum**DATA RECEPCIÓ:** 4/05/2026**DATA FINALITZACIÓ:** 8/05/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA S.A.U Assaigs coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:

Data inici anàlisi 4/05/2026.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters Físico-Químics				
Duresa	PE-COR-023	500	185.8 ± 10%	mg CaCO ₃ /L
Calci	PE-COR-023	100	55.0 ± 13%	mg/L
Magnesi	PE-COR-023	30	11.7 ± 13%	mg/L
Cations Majoritaris				
Potassi	PE-COR-023	10	5.5 ± 15%	mg/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT**DATA DE PRESA:** 4/05/2026

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Barcelona per Tècnic Superior: David Font Muñoz, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 8 de maig de 2026