Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4878827
ANÀLISI NÚM.: 8901763
MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Minats)
DOMICILI: Zona Subministrament Minats
POBLACIÓ: 08221-Terrassa
 # DENOMINACIÓ MOSTRA: T-3091/26 MT XCC/1. Minats Terrassa-Xarxa Control Continu/ Carrer de Joan Baptista Gali
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic de 2 L(1), Tub 15 mL(1), Vial de cromatografia 50 mL(1), contenint aigua de consum
DATA RECEPCIÓ: 5/10/2026
DATA FINALITZACIÓ: 28/10/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA, S.A.U. Assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; C/ Dracma,16-18- Pol. Ind. Las Atalayas 03114 ALACANT - Tel. 965 10 60 70:
Data inici anàlisi 6/10/2026.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Radiactivitat				
Activitat Alfa Total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	0.1	0.05±0.038	Bq/L
Activitat Beta resta	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux	1.0	0.17±0.038	Bq/L
Activitat Beta total	A-BV-PE-0010 Comptador proporcional de flux		0.36±0.038	Bq/L
Dosi indicativa estimada	A-BV-PE-0047 Dosi indicativa total	0.10	< 0.10	mSv/año
Radó	A-BV-PE-0077 C.L	500	<10.0	Bq/L

 # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 5/10/2026 HORA 08:55

OBSERVACIONS

Radón 222 AMD=1.878Bq/L
Actividad Alfa total AMD=0.000155Bq/L
Actividad Beta resto AMD=0.0009199Bq/L
Actividad Beta total AMD=0.0009199Bq/L
Aquest informe és modificació de l'informe nº 4878666, per canvi de denominació per error del laboratori.
Límit de detecció = AMD.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.
El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Alicante per Tècnic Superior: Laura Díaz Esplá, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a ALICANTE, 28 d'octubre de 2026

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285