Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 4890923
ANÀLISI NÚM.: 9917855
MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Can Parellada Stripping
DOMICILI: Zona Subministrament Can Parellada Stripping
POBLACIÓ: 08221-Terrassa
 # DENOMINACIÓ MOSTRA: T-3371/26 - CPST XCC/1. Can Par. Stripping Terrassa-Xar. Control Cont./Ctra. Rubí, 294
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Plàstic 500 mL(1), Plàstic estèril 500mL (Na2S2O3)(1), contenint aigua de consum
DATA RECEPCIÓ: 3/11/2026
DATA FINALITZACIÓ: 6/11/2026

Anàlisi realitzat per LABAQUA S.A.U Assaigs coberts per l'acreditació ENAC nº 109/LE285; c/Moreres, 21 (P.I. Estruc) 08820 El Prat de Llobregat Barcelona Tel.+ 34 93 478 56 78:
Data inici anàlisi 3/11/2026.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	PE-COR-006	15	< 1 ± 30%	mg/L Pt/Co
* Gust	PE-COR-090	3	1	Ind. de dil.
* Olor	PE-COR-089	3	1	Ind. de dil.
Terbolesa	PE-COR-003	4	0.20 ± 15%	UNF
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	PE-COR-010	0.50	<0.05 ± 17%	mg/L
Clor residual combinat	PE-COR-009	2.0	< 0.10 ± 20%	mg/L
Clor residual lliure	PE-COR-009	1.0	0.61 ± 14%	mg/L
Conductivitat a 20ºC	PE-COR-002	2500	1119 ± 10%	µS/cm
pH	PE-COR-001	6.5-9.5	7.7 ± 0.1	U. pH.
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliforms	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL
Enterococs intestinals	UNE-EN ISO 7899-2:2001	0	0	u.f.c./100 mL
Escherichia coli	UNE-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismes aerobis a 22º C	UNE-EN- ISO 6222:1999	100	< 1	u.f.c./mL

 # INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 3/11/2026

OBSERVACIONS

Microorganismes aerobis: Sembra en profunditat en placa d'agar d'extracte de llevat. Incubació a 22ºC durant 68 hores
Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.
Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat.

Els apartats assenyalats amb el símbol # correspon a informació subministrada pel client, el laboratori no se'n fa responsable, ni està emparada per l'abast d'acreditació. Aquest informe només afecta la mostra analitzada tal com es va rebre i només es pot reproduir parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprovat en Labaqua Barcelona per Tècnic Superior: Miriam Monedero Boado, Director Tècnic: Francisco García Andreu.

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285

* Les activitats marcades no estan incloses en l'acreditació d'ENAC.

DADES GENERALS
INFORME NÚM.: 4890923

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilizant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a El Prat de Llobregat, 6 de novembre de 2026

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº 109/LE285